



Ganløse Ndr. Vandværk  
Vandværksvej 1, Ganløse  
3660 Stenløse

Att.: Ole Møller

Registrernr.: T71839  
Kundenr.: 603022  
Ordrenr.: 805997  
Prøvenr.: 23271441

Modt. dato: 2011.09.19

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Ganløse Ndr. Vandværk  
Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse  
Prøvested.....: **Ganløse Nordre Vandværk Ledningsnet - V20001600/4235001699**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøvemærke.....: **Grimskær 1, køkkenhane**  
Prøveudtagning...: 2011.09.19 kl. 11:52  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PA1)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2011.09.20 kl. 07:23 - 2011.09.23

|                           | Prøvenr.: 23271441 | Prøve ID:  | **Grænseværdier |      |                | Um (%) |
|---------------------------|--------------------|------------|-----------------|------|----------------|--------|
|                           |                    |            | Vejl.           | Max. | Metoder        |        |
| Coliforme bakterier 37 °C | <1                 | MPN/100 ml |                 | i.m. | Colilert®      |        |
| E. coli                   | <1                 | MPN/100 ml |                 | i.m. | Colilert®      |        |
| Kimtal ved 22 °C, GEA     | 1                  | CFU/ml     |                 | 200  | DS/I 6222:2000 |        |
| Jern (Fe)                 | 0.016              | mg/l       |                 | 0.2  | SM3120-ICP     | 30     |

### Oplysninger fra prøvetageren:

|                 |          |       |     |         |             |    |
|-----------------|----------|-------|-----|---------|-------------|----|
| Prøvens farve   | farveløs |       |     |         | *VISUEL     |    |
| Prøvens klarhed | klar     |       |     |         | *VISUEL     |    |
| Prøvens lugt    | ingen    |       |     |         | *ORGANOLEP  |    |
| Prøvens smag    | normal   |       |     |         | *ORGANOLEP  |    |
| Vandtemperatur  | 14.5     | gr. C |     |         | DS2250      |    |
| pH              | 7.3      | pH    |     | 7.0-8.5 | DS 287:1978 | 10 |
| Ledningsevne    | 64       | mS/m  | >30 |         | DS/EN 27888 | 10 |
| Iltindhold      | 2.4      | mg/l  |     | > 5     | DS/EN 25814 | 10 |

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Egedal Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhusvej 2, 3660 Stenløse
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV.

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007


### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256   
Kontaktperson Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

23. september 2011