



Ganløse Ndr. Vandværk

Vandværksvej 1, Ganløse
3660 Stenløse

Att.: Ole Møller

Registrernr.: A03447
Kundenr.: 603022
Ordrenr.: 805997
Prøvenr.: 25769322

Modt. dato: 2009.04.22

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Ganløse Ndr. Vandværk
Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse
Prøvested.....: **Ganløse Nordre Vandværk Vandværket - V20001600/4235001600**
Prøvetype.....: Drikkevand - Normal kontrol
Prøvemærke.....: **Efter filter før rentvandstank**
Prøveudtagning...: 2009.04.22 kl. 09:25
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (CBI)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2009.04.22 kl. 21:50 - 2009.04.27

Prøvenr.: 25769322		**Grænseværdier			RSD
Prøve ID:					
Prøvemærke:		Vejl.	Max.	Metoder	(%)
Coliforme bakterier 37 °C	<1 ant./100ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1 ant./100ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	98\$ Antal/ml	50	DS/EN/ISO	6222	
Kimtal ved 37 °C, GEA	9\$ Antal/ml	5	DS/EN	ISO 6222	
Jern (Fe)	0.015 mg/l	0.1	SM3120-ICP		15
Mangan (Mn)	0.14\$ mg/l	0.02	SM3120-ICP		15
Ammonium	0.098\$ mg/l	0.05	SM 17 udg.	4500	5
Nitrit	<0.005 mg/l	0.01	SM 17 udg.	4500	5
Nitrat	<0.50 mg/l	50	SM 17 udg.	4500	5
Chlorid	27 mg/l	250	SM 17 udg.	4500	5
Fluorid	0.21 mg/l	1.5	SM 17 udg.	4500	5
Turbiditet	0.15 FTU	0.3	DS/EN I	7027	10
NVOC, ikke-flygt.org.kulstof	1.4 mg/l	4	DS/EN	1484	5.0

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs	*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar	*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen	*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal	*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	9.3 gr. C	DS2250	
pH	7.7 pH	7.0-8.5 DS 287:1978	5
Ledningsevne	65 mS/m	>30 DS/EN 27888	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Egedal Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhusvej 2, 3660 Stenløse
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV.

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

\$) Resultater mærket \$ overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.72187295 Annette Vendel
Kontaktperson

27. april 2009

Annette Vendel
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.