



Ganløse Vandværk A.m.b.a.
Att. Bo Otterstrøm

Tilsynsnotat – Ganløse Vandværk A.m.b.a.

Vi sender her en opfølgning på det tekniske tilsyn den 8. oktober 2015 på Ganløse Vandværk A.m.b.a. Overordnet finder vi, at vandværkerne drives meget tilfredsstillende. Der er vedlagt en tilsynsrapport for hvert vandværk.

Kommunen henstiller

På baggrund af det tekniske tilsyn henstiller vi til at der på Ganløse Nordre Vandværk ryddes op efter et mindre oliespild på gulvet ved kompressoren, og at det sikres at der ikke kan komme smådyr mv. gennem den skydelåge oppe ved loftet, som er mellem vandværksbygningen og ind til rentvandstanken på vandværksgrunden.

Opmærksomhedspunkter og aftaler

Vedr. ombygning af Ganløse Søndre: Ved tilsynet aftalte vi at §21 tilladelse n til ombygningen indarbejdes i vandindvindingstilladelsen, som vil omfatte §20 og 21 i vandforsyningsloven. Bo Otterstrøm sørger for at Udbudsmaterialet fra Dines Jørgensen, sendes til Eva når dette foreligger, således kan kommunen starte behandlingen af §§20 og 21 tilladelse.

Med venlig hilsen

Eva Birch Karlsen
Miljøsagsbehandler
Vand og Natur
Center for Teknik og Miljø

Den 30-10-2015
Sagsnr.: 15/17590
Dok.nr.: 1
Sagsbehandler:
Eva Birch Karlsen
Direkte tlf.: 72597246
Mail:
eva.birch.karlsen@egekom.dk

Egedal Rådhus
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Åbningstid	
Mandag - onsdag	10.00-14.00
Torsdag	10.00-17.30
Fredag	10.00-12.00

Telefon	7259 6000
Mail	kommune@egekom.dk
Web	egedalkommune.dk