



Ganløse Ndr. Vandværk
Vandværksvej 1, Ganløse
3660 Stenløse

Registrernr.: T89035
Kundenr.: 603022
Ordrenr.: 805997
Prøvenr.: 23299826

Att.: Bo Otterstrøm

Modt. dato: 2012.02.02

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Ganløse Ndr. Vandværk
Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse
Prøvested.....: **Ganløse Nordre Vandværk Ledningsnet - 83745/4235001699**
Udtagningsadresse: **Ganehøj alle 3**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol + Uorg.sporstoffer
Prøvemærke.....: **Bryggers**
Prøveudtagning...: 2012.02.02 kl. 09:19
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PA1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.02.02 kl. 22:48 - 2012.02.06

	Prøvenr.: 23299826	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			Um (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®		
E. coli	<1	MPN/100 ml			i.m. Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	<1	CFU/ml			200 DS/I 6222:2000		
Jern (Fe)	0.095	mg/l		0.2	ISO17294m-ICPMS 30		
Nikkel (Ni)	0.41	µg/l		20	ISO17294m-ICPMS 30		
Arsen (As)	0.26	µg/l		5	ISO17294m-ICPMS 30		
Bor (B)	15	µg/l	<300	1000	ISO17294m-ICPMS 30		
Cobalt (Co)	<0.040	µg/l			ISO17294m-ICPMS 30		

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	7.4	gr. C			DS2250	
pH	7.4	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	64	mS/m	>30		DS/EN 27888	6
Iltindhold	7.5	mg/l		> 5	DS/EN 25814	6

Kopi af rapporten er sendt til:

- Egedal Kommune, Teknisk Forvaltning, Rådhusortvet 2, 3660 Stenløse
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Hovedstaden, Borups Allé 177, 4, 2400 København NV.

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

07. februar 2012

